

2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL CECS Nº 001/2021

O CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL retifica o Edital relativo à aquisição de 2000 Kg do Produto Químico MXD-100 ou similar para controle e prevenção das incrustações ocasionadas pelo mexilhão dourado na Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Junior - UHE GJC, conforme segue:

No item 6 do EDITAL PREGÃO PRESENCIAL CECS 001-2021 - "da página 3"

Onde se Lê:

6. VALIDADE DO PRODUTO: A data de fabricação do produto não poderá ser superior a **02 (dois) meses**, tendo por base a data do seu recebimento.

Leia-se:

6. VALIDADE DO PRODUTO: A data de fabricação do produto não poderá ser superior a **03 (três) meses**, tendo por base a data do seu recebimento.

ANEXO III. MINUTA DO CONTRATO

Onde se Lê:

CONTRATO CECS Nº/2021 - AQUISIÇÃO DE 2000 KG DO **PRODUTO QUÍMICO MXD-100** PARA CONTROLE E PREVENÇÃO DAS INCRUSTAÇÕES OCASIONADAS PELO MEXILHÃO DOURADO NA USINA HIDRELÉTRICA GOVERNADOR JAIME CANET JUNIOR - UHE GJC, QUE ENTRE SI FAZEM: CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL – CECS E
....., NA FORMA ABAIXO: "da Página 12"

Leia-se:

CONTRATO CECS Nº/2021 - AQUISIÇÃO DE 2000 KG DO **PRODUTO QUÍMICO MXD-100 ou SIMILAR** PARA CONTROLE E PREVENÇÃO DAS INCRUSTAÇÕES OCASIONADAS PELO MEXILHÃO DOURADO NA USINA HIDRELÉTRICA GOVERNADOR JAIME CANET JUNIOR - UHE GJC, QUE ENTRE SI FAZEM: CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL – CECS E
....., NA FORMA ABAIXO:

Na Cláusula I – OBJETO

Onde se Lê:

Leia-se:

Constitui objeto do presente CONTRATO a aquisição de 2.000 (dois mil) kg do **produto MXD-100** para controle e prevenção da proliferação do Mexilhão Dourado na Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Junior, em conformidade com o disposto na Cláusula IV deste CONTRATO.

Leia-se:

Constitui objeto do presente CONTRATO a aquisição de 2.000 (dois mil) kg do **produto MXD-100 ou similar** para controle e prevenção da proliferação do Mexilhão Dourado na Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Junior, em conformidade com o disposto na Cláusula IV deste CONTRATO.

ANEXO IV. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

A INTRODUÇÃO “da Página 24”

Onde se Lê:

A presente especificação tem por finalidade estabelecer os requisitos técnicos mínimos que deverão ser cumpridos, para fornecimento de **produto MXD-100**, que será injetado no sistema de resfriamento das unidades geradoras e linhas de alimentação do sistema de combate a incêndio dos transformadores elevadores da Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Junior.

Leia-se:

A presente especificação tem por finalidade estabelecer os requisitos técnicos mínimos que deverão ser cumpridos, para fornecimento de **produto MXD-100 ou similar**, que será injetado no sistema de resfriamento das unidades geradoras e linhas de alimentação do sistema de combate a incêndio dos transformadores elevadores da Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Junior.

O OBJETO “da Página 24”

Onde se Lê:

Aquisição de 2000 quilos de **produto MXD-100** para controle do mexilhão dourado (*Limnoperna fortunei*), hidrozoários, briozoários e lama ferruginosa no sistema de resfriamento das unidades geradoras e nas linhas de alimentação do sistema anti-incêndio dos transformadores elevadores da Usina Hidrelétrica Governador Jaime Canet Junior, sendo este material com entrega imediata em lote único.

Leia-se:

Aquisição de 2000 quilos de **produto MXD-100 ou similar** para controle do mexilhão dourado (*Limnoperna fortunei*), hidrozoários, briozoários e lama ferruginosa no sistema de resfriamento das unidades geradoras e nas linhas de alimentação do sistema anti-incêndio dos transformadores elevadores da Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Junior, sendo este material com entrega imediata em lote único.

O item d. QUANTO AS INFORMAÇÕES “da Página 26”

Onde se Lê:

O Fornecedor deverá informar à Contratante sobre toda e qualquer atualização que o **produto MXD-100** venha a sofrer ao longo do período de contrato de fornecimento.

Leia-se:

O Fornecedor deverá informar à Contratante sobre toda e qualquer atualização que o **produto MXD-100 ou similar** venha a sofrer ao longo do período de contrato de fornecimento.

MARCA E REFERÊNCIA “da Página 27”

Onde se Lê:

Produto MXD-100 do Fabricante Max Clean.

Leia-se:

Produto MXD-100 do Fabricante Max Clean ou similar.

O Edital e seus anexos se encontram à disposição dos interessados no site do Consórcio Energético Cruzeiro do Sul _ CECS: <http://usinamaua.com.br/licitacoes> (menu) Licitações ou na sede do CECS sito à Rua Comendador Araújo nº 143 – 19º andar – Centro – Curitiba/PR; Informações Adicionais: Telefone (41) 3028-4300.

Luiz Carlos Bubiniak
Superintendente Adm. Financeiro
Consórcio Energético Cruzeiro do Sul